Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o.

ul. Rokietnicka 106, 62-090 Rostworowo
tel.: 61 102 50 90
e-mail: rokbus@rokbus.com.pl
www.rokbus.com.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Rzeczpospolita Polska

Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU

Rostworowo, dnia **17 lutego 2025** roku.

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego na podstawie ogłoszenia o przetargu w trybie art. 70^1 – 70^5 kodeksu cywilnego, na zadanie pod nazwą: **„budowa przyłącza energetycznego i stacji transformatorowej”.**

Odpowiedź na zapytania w sprawie Ogłoszenia – nr 2

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia o przetargu w trybie art. 70^1 – 70^5 kodeksu cywilnego, zwanego w dalszej treści dokumentu „Ogłoszeniem”.
Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 4:

Przesyłam kolejne pytanie dotyczące stacji transformatorowej, proszę o udzielenie odpowiedzi:
1. Na rysunkach widoczny jest transformator suchy, natomiast są one w części dokumentacji projektu do adaptacji, a w samym opisie poprzedzającym tą część jest informacja o transformatorze olejowym. Zdecydowanie lepiej dla pracy takiej stacji zastosowanie olejowego jest korzystniejsze, wtedy nie musimy dawać też żaluzji w komorze. Proszę o określenie jaki transformator należy użyć, oraz potwierdzenie czy w przypadku użycie transformatora olejowego możemy zrezygnować z użycia żaluzji i wentylatora, co pozwoli obniżyć koszty?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w stacji transformatorowej projektuje się transformator olejowy o mocy 630 kVA.
Pozostałe części: żaluzje, wentylator – zgodnie z projektem

Treść pytania nr 5:

Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zadania? Producent zaprojektowanej stacji transformatorowej określa termin realizacji na ok. 16 tygodni od dnia zamówienia.

Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o.

ul. Rokietnicka 106, 62-090 Rostworowo
tel.: 61 102 50 90
e-mail: rokbus@rokbus.com.pl
www.rokbus.com.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że zmienia termin realizacji zadania wskazany w Rozdziale 4 Ogłoszenia. Tym samym Rozdział 4 Ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:
*„Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie **do 30 maja 2025 roku**”.*

Informacje uzupełniające

Zamawiający informuje, że **zmienia** termin składania ofert.
Tym samym ust. 3 Rozdziału 6 Ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:
*„Oferta musi zostać złożona w terminie do dnia **26 lutego 2025 roku do godz. 14:00**.”.*

Pełnomocnik Zamawiającego

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz Bocian

Date / Data:
2025-02-17 11:43